



Приложение N 20

УТВЕРЖДЕНА
приказом МЧС России
от 09.02.2022 N 78

Форма

Отметка о размещении (дата и
учетный номер) сведений о
контрольном (надзорном)
мероприятии в едином реестре
контрольных (надзорных)
мероприятий, QR-код¹

Проверочный лист №20

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах хранения угля и торфа

1. Наименование вида федерального государственного контроля (надзора), включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора): _____

2. Наименование контрольного (надзорного) органа и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора (далее – проверочный лист): _____

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: _____

4. Объект федерального государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится



контрольное (надзорное) мероприятие: _____

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами: _____

6. Место(а) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: _____

7. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: _____

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: _____

9. Должность (и), фамилия (и) и инициалы должностного (ых) лица (лиц) контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого (ых) в соответствии с положением о виде федерального государственного контроля (надзора), должностным (и) регламентом (ами) или должностной (ыми) инструкцией (ями) входит осуществление полномочий по виду федерального государственного контроля (надзора), в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего (их) контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего (их) проверочный лист: _____

10. Дата заполнения проверочного листа: _____

11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№ п/п	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц	Ответы на вопросы			Примечание
			да	нет	неприменимо	



1.	Исключено ли укладывание угля свежей добычи на старые отвалы угля, пролежавшего более 1 месяца?	Пункт 305 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 ² (далее - ППР)				
2.	Исключен ли прием угля и торфа с явно выраженными очагами самовозгорания?	Пункт 305 ППР				
3.	Исключена ли транспортировка горящего угля и торфа по транспортерным лентам и отгрузка в железнодорожный транспорт или бункера	Пункт 305 ППР				
4.	Исключено ли расположение штабелей угля и торфа над источниками тепла (паропроводы, трубопроводы горячей воды, каналы нагретого воздуха и др.), а также над проложенными электрокабелями и нефтегазопроводами?	Пункт 305 ППР				
5.	Исключено ли хранение на складах неорганизованно выгруженного топлива в течение более 2 суток?	Пункт 305 ППР				
6.	Укладывается ли уголь различных марок, каждый вид торфа (кусковый и фрезерный), горючий сланец в отдельные штабели?	Пункт 306 ППР				
7.	Исключено ли попадание древесины, ткани, бумаги, сена, торфа, а также других горючих отходов в штабели при укладке угля на хранение?	Пункт 306 ППР				
8.	Предусмотрен ли на складах для хранения угля, торфа и горючего сланца проезд для пожарных машин от границы подошвы штабелей до ограждающего забора или фундамента подкрановых путей?	Пункт 306 ППР				
9.	Исключены ли на складах для хранения угля, торфа и горючего сланца засыпка проездов твердым топливом и загромождение оборудованием?	Пункт 306 ППР				



10.	Обеспечен ли на складах для хранения угля, торфа и горючего сланца систематический контроль температуры в штабелях угля и торфа через установленные в откосах железные трубы и термометры или другим безопасным способом?	Пункт 306 ППР				
11.	Проводится ли на складах для хранения угля, торфа и горючего сланца при повышении температуры более 60 градусов Цельсия уплотнение штабеля в местах повышения температуры, выемка разогретого угля и торфа или применяются другие безопасные методы по снижению температуры?	Пункт 306 ППР				
12.	Исключено ли на складах для хранения угля, торфа и горючего сланца тушение или охлаждение угля водой непосредственно в штабелях?	Пункт 306 ППР				
13.	Заливаются ли на складах для хранения угля, торфа и горючего сланца при загорании кускового торфа в штабелях очаги водой с добавкой смачивателя либо забрасываются ли сырой торфяной массой с разборкой такой части штабеля?	Пункт 306 ППР				
14.	Обеспечивается ли на складах для хранения угля, торфа и горючего сланца удаление загоревшегося фрезерного торфа, заполнение места выемки сырым торфом и утрамбовывание?	Пункт 306 ППР				
15.	Исключено ли укладывание на складах для хранения угля, торфа и горючего сланца вновь в штабели самовозгоревшегося угля, торфа или горючего сланца после охлаждения или тушения?	Пункт 306 ППР				

Должностное (ые) лицо (а) ,
 проводившее (ие) контрольное
 (надзорное) мероприятие и
 заполнившее (ие) проверочный лист :



(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

¹ Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 г. N 604 "Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. N 415" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 17, ст. 2971; 2021 N 30, ст. 5781).

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 39, ст. 6056.
